

АО "Теплокоммунэнерго"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности								
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал		
текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение			
	2017	2018		2017	2018		2017	2018		2017	2018		2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Источники тепловой энергии АО "Теплокоммунэнерго"	0,505	0,249	0,197	0,024	0,007	0,001	171,060	165,178	160,300	3,329	2,979	2,787	2487,836	1522,021	2056,917